



170021131268



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0738

# 防爆合格证

证 号： CCRI 17.2162X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司

地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号

产 品 名 称： 浮球液位控制器

型 号 规 格： UQK-300

防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga

技 术 文 件： Q/AMM 003-2013

图 号： UQK300.0

备 注：  
1. 额定电压 DC24V，使用时需配接与其本安参数相匹配的安全栅；  
2. 使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$ （适用于 T1~T5）；  
 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ （适用于 T6）；  
3. 外壳防护等级为 IP66；  
4. 后缀“X”表示产品安装时需防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 12 月 7 日

有 效 期 至： 2022 年 12 月 6 日

批 准：

张永球



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。  
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号  
防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992